



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krośnie  
ul. Kisielewskiego 12  
38-400 Krosno  
tel. 43-219-42  
www.psse.krosno.pl  
PSK.453-4-1-9/11

SEKRETARIAT M.P.G.K. sp. z o.o.	
38-400 KROSNO	
WPLYNĘŁO dnia:	20.12.2011
Nr M.69	3810

ZWK  
*[Signature]*

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., 98, poz. 1071 z późn.zm.) **umarza** postępowanie w sprawie Wodociągu sieciowego Krosno.

## UZASADNIENIE

Postępowanie stało się bezprzedmiotowe ponieważ obowiązki zawarte w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 09.11.2011r. znak: PSK.453-4-1-9/11 zostały wykonane w całości, wyeliminowano przekroczenie zawartości Trichlorometanu (chloroformu) w wodzie do dopuszczalnego zakresu wartości tj. 0,030mg/l -co zostało potwierdzone badaniami wody w ramach kontroli wewnętrznej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 .

## POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
38-400 Krosno, ul. Fredry 12
2. a/a.



Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krośnie  
*[Signature]*  
mgr Ewa Szybieniecka