




**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krośnie**  
ul. Kisielewskiego 12  
38 – 400 Krosno  
tel. 43-219-42  
www.psse.krosno.pl  
PSK.9020.1.1.2022



WK  
DECYZJA

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie** działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.),
3. art.12 ust. 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn.zm.),
4. § 3, § 5 § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2021 roku z Wodociągu sieciowego Krosno ZUW „Wisłok” w Sieniawie pobranych:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 ; w dniach 05.07.2021r.; 04.10.2021r.; 06.12.2021r. z punktu -sieć Klimkówka, ul. Zdrojowa (sprawozdanie z badań: nr 195-S//W/1143/2021 z dnia 12.07.2021r.; sprawozdanie nr 293-S/W/1709/2021 z dnia 15.10.2021r.; sprawozdanie nr 351-S/W/2105/2021 z dnia 13.12.2021r.);

w dniu 06.07.2021r.; 16.11.2021r.; 07.12.2021r., z punktu pobrania - PWSZ Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego (sprawozdanie z badań: nr 197-S/W/1153/2021 z dnia 12.07.2021r.; sprawozdanie nr 340-S/W/1977/2021 z dnia 29.11.2021r. i nr L/0/11/2021/187/F/1 z dnia 26.11.2021r.; sprawozdanie nr 353-S/W/2112/2021 z dnia 13.12.2021r.;

w dniu 05.07.2021r.; 04.10.2021r.; z punktu pobrania - ZUW „Wisłok” w Sieniawie ( sprawozdanie z badań nr 192-S/W/1134/2021 z dnia 12.07.2021r.; sprawozdanie nr 292-S/W/1700/2021 z dnia 15.10.2021r.);

w dniu 05.07.2021r.; 05.10.2021r.; 07.12.2021r. -z punktu pobrania -Przychodnia NZOZ „Hipokrates” Krosno, ul. Naftowa 2b (sprawozdanie z badań nr 194-S/W/1142/2021 z dnia 12.07.2021r.; sprawozdanie nr 297-S/W/1732/2021 z dnia 15.10.2021r.; sprawozdanie nr 356-S/W/2118/2021 z dnia 13.12.2021r. ) - badania wody przeprowadzone zostały przez Centralne Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Chemii i Bakteriologii Sieniawa oraz Laboratorium Badawcze JARS Łajski Legionowo.

- w ramach urzędowej kontroli; w dniu 03.11.2021r.; z punktu pobrania- Ośrodek Zdrowia Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14 (sprawozdanie nr 71/N/HK/A/2021, 71/N/HK/NA/2021 z dnia 08.11.2021r.), Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica (sprawozdanie z badań nr 72/N/HK/A/2021, 72/N/HK/NA/2021 z dnia 08.11.2021r.; Stacja Paliw GROSAR Iwonicz, ul. Floriańska (sprawozdanie z badań nr 70/N/HK/A/2021, 70/N/HK/NA/2021 z dnia 08.11.2021r.) - badania wody przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie

**stwierdza,**  
**że woda z Wodociągu Sieciowego Krosno ZUW „Wisłok” Sieniawa jest przydatna**  
**do spożycia przez ludzi**

## **UZASADNIENIE**

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Krosno-ZUW „Wisłok” w Sieniawie z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek za II półrocze 2021r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części B,C i D określone w załączniku nr 1

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody, tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu sieciowego Krosno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz.2028 z późn.zm.) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **Prezydenta/Wójta do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o.  
38-400 Krosno, ul. Fredry 12;
2. Prezydent Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a;
3. Wójt Gminy Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14;
4. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
5. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KROSNIE

*[Handwritten signature]*  
mgr Ewa Szybieniecka

